

Valgustite paigutus

Projekt **Garaaž**
Vastutav isik
Ruumi nimi **Garaaž**
Klient
Info

Ruumi mõõdud	Pikkus x (m)	8,5	Paigald.kõrgus z (m)	3,4
	Laius y (m)	5,0	Tööpind (m)	0,75
	Kõrgus z (m)	3,4	Hooldetegur	0,8
	Pind (m²)	42,5	Ääretsoon	0,0
Peegeldus	Lagi	0,7	Põrand	0,2
	Seinad 1-4	0,5 0,5 0,5 0,5		

Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 513 Lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,64** **Emin/Emax = 0,52**

Tarbimisvõimsus kW **0,80 kW**
Erivõimsus **18,92 W/m² 3,69 W/m² /100 Lux**

Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp		Arv lambid	Lm	Valg.allik:	Watt
1		6	GPV2 258 PC Refl	F	2	10400	T8 58 W	134

ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus Emid = 513 Lux **Ühtlus Emin/Emid: 0,64** **Emin/Emax = 0,52**

