

### **411.3.3 Lisanõuded pistikupesadele ja väljas kasutatavate liikuvate seadmete toitele**

Lisakaitse rikkevoolukaitseaparaadi abil tunnus-rakendumis-rikkevooluga mitte üle 30 mA tuleb ette näha

- vahelduvvoolu-pistikupesadele tunnusvooluga kuni 32 A, mida saavad kasutada tavajäsemed ja on ette nähtud üldiseks kasutamiseks, ning
- väljas kasutatavatele liikuvatele seadmetele tunnusvooluga kuni 32 A.