

VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
Grupi tähis	Nimetus	Katse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Mm ² (ühikvool)
PE N L1 L2 L3				
	Ühendus moodusele			KORO 16
	VANNITUA LISAPOTIHTLUSTUS			KORO 6
	Sseend mõõlekapiist	3x25 A Peedilülit		AAKK4x16S
	Lüppingepunktid TPE 2, CLASS II			KORO 16
	PESTIKUPESA KESKUSE MÕRKIVOLUUSUS	C10		
1	KÕIK ESIK ELUTUBA VALGUS	C10	0.4	PPJ3G1,5 0.16 % 0.230 kA
2	GARAŽ KUUR VALS VALGUS	C10	0.9	PPJ3G1,5 0.43 % 0.271 kA
3	2. KORRUS VALGUS	C10	0.2	PPJ3G1,5 0.14 % 0.221 kA
9	PLIIT JA AHI	B16	7	PPJ3G2,5 0.74 % 0.543 kA
13	BOILER	B10	3	PPJ5G1,5 0.39 % 0.496 kA
	RIKKEVÕOLUKAITSE			
4	VANNITUBA VALGUS PÕRANDAKITTE	C10	1	PPJ3G1,5 0.06 % 0.301 kA
11	GARAŽI PIESAO	C16	1	PPJ3G2,5 0.28 % 0.376 kA
6	KÕIK PIESAO	B16	0.5	PPJ3G2,5 0.33 % 0.438 kA
	RIKKEVÕOLUKAITSE			
7	KÕIK PIESAO	B16	0.5	PPJ3G2,5 0.21 % 0.456 kA
10	WC PÕRANDAKITTE	C10	0.2	PPJ3G1,5 0.06 % 0.565 kA
15	ELUTUBA TERRASS PIESAO	B16	0.8	PPJ3G2,5 0.47 % 0.334 kA

VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
Grupi tähis	Nimetus	Katse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Mm ² (ühikvool)
	RIKKEVÕOLUKAITSE			
16	ESIK ELUTUBA PIESAO	B16	0.5	PPJ3G2,5 0.40 % 0.404 kA
18	PESUMASIN PIESA	C16	2	PPJ3G2,5 0.71 % 0.446 kA
22	2. KORRUS PIESAO	B16	0.5	PPJ3G2,5 1.17 % 0.309 kA