

GAAS SOOJUS PROJEKTI OÜ

Reg.Nr: 10311793-0001

Telef. 6266415 Fax. 6266416

Pärnu mnt.21 / 10141 Tallinn

e-mail: gsp@gsp.ee

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET.

Meie kiri nr.1-44, 22.04.2013.A.

DETAILPLANEERINGUTE teenistuse KESKLINNA osak.

GAASIKATLAMAJADE PROJEKTEERIMINE Tallinn,Järvevana tee 3d;3c ja 3f.  
Suitsukorstnate asukohad.

Palun koostöölastada korstende asukohad elamutel Järvevana tee 3f ja 3c.  
PT-15840-s on nõutud korstnad paigaldada elamute otsaseina.

Projekteeritavad katlad on ettenähtud paigaldada olemasolevatesse soojus-sõlmedesse (vaba ruum).Ülejäänud keldris on elanike panipaigad.Katlaid ei ole võimalik mujale paigaldada kuna ühendus olemasoleva süsteemiga toimub soojussõlmes ning ehitusmaht on minimaalne(elanikud ei ole nõus loobuma oma panipaikadest).

Juhul kui korstnad paigaldada hoone otsaseina,siis peab suitsukäiguga minema läbi elanike panipaikade ja katlad ei hakka normaalselt tööle.Suitsukäikude pikkus ca 12m(katelde normaalseks tööks maksimaalne pikkus ca 4m).

Korstende läbimõõt koos isolatsiooniga 350mm.Pealt katakse isolatsioon plekiga (värv vabalt valitav).Korstnad ei tekita müra.

Harju KKA poolt väljastatud saaste luba.

Lisad: 1.Korstende asukohad.  
2.PT-15840

Lugupidamisega  
Gaas Soojusprojekti OÜ



Peet Parikas  
5019669

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET  
SISSE TULNUD

22-04-2013

34/845