

Valgustite paigutus

Projekt **Garaaž**
Vastutav isik
Ruumi nimi **Töökoda**
Klient
Info

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------|
| Ruumi mõõdud | Pikkus x (m) | 24,0 | Paigald.kõrgus z (m) | 5,7 |
| | Laius y (m) | 12,0 | Tööpind (m) | 0,75 |
| | Kõrgus z (m) | 5,7 | Hooldetegur | 0,8 |
| | Pind (m²) | 288,0 | Ääretsoon | 0,0 |
| Peegetus | Lagi | 0,5 | Põrand | 0,2 |
| | Seinad 1-4 | 0,5 0,5 0,5 0,5 | | |

Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 308 Lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,61** **Emin/Emax = 0,50**

Tarbimisvõimsus kW **2,41 kW**
Erivõimsus **8,38 W/m² 2,72 W/m² /100 Lux**

Valgusti andmed

| Nr | PosNr | Arv | Valgusti tüüp | Arv lambid | Lm | Valg.allik | Watt |
|----|-------|-----|---------------|------------|----|------------|-------------|
| 1 | | 18 | GIR T8 258 | F | 2 | 10400 | T8 58 W 134 |

ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus Emid = 308 Lux **Ühtlus Emin/Emid: 0,61** **Emin/Emax = 0,50**

